

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе**

Юридический адрес:  
632122, Новосибирская область,  
г.Татарск, ул.Садовая, 109  
Тел/факс 8 383 64 207 63  
ОКПО 05179506, ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/545302001  
E-mail: [ses\\_tatarsk@mail.ru](mailto:ses_tatarsk@mail.ru)

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.710008 от 25.07.2015г  
Срок действия до 25.07.2020г

**Экспертное заключение**  
**по результатам лабораторных исследований**  
№ 1000918.24.03.2017 от 24.03.2017

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Вода холодная питьевая
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Скважина с.Волово.
7. **Адрес объекта:** 632148, НСО, Татарский р-н, Волово д
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632148, НСО, Татарский р-н, Волово д
9. **Для экспертизы представлены документы:**
  - протокол лабораторных исследований и испытаний № 1189 от 22.03.2017г., выдан ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Образец воды холодной питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по исследованным показателям.

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;  
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть полностью или частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.



врач по общей гигиене, эксперт:

О. А. Колоколов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе  
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
 632122, Новосибирская область,  
 г. Татарск, ул. Садовая, 109  
 Тел/факс 8 383 64 207 63  
 ОКПО 05179506, ОГРН  
 1055406020845 ИНН/КПП  
 5406305556/545302001  
 E-mail: [ses\\_tatarsk@mail.ru](mailto:ses_tatarsk@mail.ru)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

Аттестат аккредитации: № RA.RU.512351 бессрочный

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 1189 от 22 марта 2017 г.

<b>1</b>	<b>Сведения о Заказчике</b>								
1.1	Наименование	МУП Орловское по ОУН							
1.2	Адрес	632148, НСО, Татарский р-н, Орловка с, Молодежная ул, д. 21							
1.3	Цель исследований	производственный контроль							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 118 от 17.03.2017 г							
<b>2</b>	<b>Сведения об объекте</b>								
2.1	Наименование объекта	Скважина с. Волово							
2.2	Адрес объекта	632148, НСО, Татарский р-н, Волово д (р-он местонахождения: Татарский р-н)							
<b>3</b>	<b>Сведения о пробе (образце)</b>								
3.1	Место (адрес) отбора	632148, НСО, Татарский р-н, Волово д, скважина							
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая							
3.3	Код	002088.БТ.21.03.2017							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)								
3.5	Дата изготовления (розлива):								
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л							
3.7	Объем партии						Спецмарка		
3.8	Объем (количество)						Ед. изм.		
3.9	Дата и время отбора	21 марта 2017 г.		11	Час	25	Мин		
3.10	Ф.И.О., должность отбировавшего пробу; наименование организации	Осташко Н.И.							
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник		Наличие консервантов:		Температура: °С			
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °С		Темпе-ра воды: °С		Ph воды:			
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X	ГГ:	ММ:	СС:	Y	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21 марта 2017 г.		12	Час	30	Мин		
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012							
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01							
<b>4</b>	<b>Дополнительные сведения</b>								

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец  
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.  
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись \_\_\_\_\_ /Приходько С.А./



И.о. руководителя  
 Испытательного лабораторного  
 центра  
  
 О.С. Катунина

### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 023226				
Объем (количество) пробы:	0,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 марта 2017 г.	12	час	50	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 марта 2017 г.	Окончание:	22 марта 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002088.БТ.21.03.2017	вода холодная питьевая				
	ОМЧ	21,5	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	отсутствуют	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

